

Юр. адрес: 125047 г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д.27, офис 03 тел: (495) 679-19-01, 783-26-07
Место производства: 142172, г. Москва, г. Щербинка, ул. Южная, д.14 тел.(495) 505-62-15

П А С П О Р Т
ВОДА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
ТУ 2638-007-52600040- 2005 (с изм.1)

Дата изготовления : «09» июля 2021 г.

Партия № 02

Дата отбора пробы: «09 » июля 2021 г.

Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 2517-2012

Место отбора: Р-3

Размер партии: 10 тн

Дата проведения испытаний: «09» июня 2021 г

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ	Фактические значения
1	Внешний вид	Прозрачная, бесцветная жидкость без запаха	Соотв.
2.	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей, не более	0,2	<0,2
3.	Массовая концентрация нитратов, не более	0,2	<0,1
4.	Массовая концентрация сульфатов, не более	0,5	<0,1
5.	Массовая концентрация хлоридов, не более	0,5	<0,1
6.	Массовая концентрация алюминия, не более	0,05	<0,01
7.	Массовая концентрация железа, не более	0,05	<0,05
8.	Массовая концентрация кальция, не более	0,8	<0,25
9.	Массовая концентрация меди, не более	0,02	0,0012
10.	Массовая концентрация свинца, не более	0,05	0,0038
11.	Массовая концентрация цинка, не более	0,2	0,0019
12.	рН воды	7,5-9.0	7,9
13.	Содержание веществ, восстанавливающих KMnO_4	Розовая окраска	Наличие
14.	Удельная электрическая проводимость при $t = 25^\circ\text{C}$, не более	$5,1 \times 10^{-4}$	$2,5 \times 10^{-4}$

Заключение: Вода для отопления соответствует ТУ 2638-007-52600040-2005 (с изм.)

Гарантийный срок хранения - 5 лет

Зав. Лабораторией



(Миногина С.Н.)