



Производитель :

**ИП Быструшкин Станислав Сергеевич** Адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Д.Зверева, 31/Е, оф. 2. ИНН 667004374445 ОГРНИП 317665800116470, р/с 4080281072200000115 к/с 30101810465770000418 БИК 046577418 в ФИЛИАЛ "АТБ" (ПАО) г Екатеринбург Тел.: (343) 204-96-44, 8-800-700-555-1

По заказу ООО «ТД «Сантехимпэкс» 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86, корп. 6  
тел. : 8 (800) 707-43-01 e-mail: [sales@stimek.ru](mailto:sales@stimek.ru), [stimek.ru](mailto:stimek.ru)

## Паспорт качества № СР-20ВВ /1024

Сменные элементы для фильтрации жидкостей торговой марки «PF»  
по ТУ 28.29.12-001-91904635-2017

**МАРКА:** PF СР-20ВВ

**СРОК ГОДНОСТИ:** в заводской упаковке не ограничен

**РЕСУРС\*:** 18 000 л, но не более 6 мес. с момента установки картриджа

Наименование показателя	Нормативное	Фактическое
Химическая формула	Уголь	Уголь
Тип	Прессованный блок	Прессованный блок
Форма	Цилиндрическая	Цилиндрическая
Вес	3750гр±5гр	соответствует
Длина	508±1мм	соответствует
Диаметр	110±1мм	соответствует
Цвет	Чёрный	Чёрный
Запах	Без запаха	Без запаха
Поверхность	Гладкая	Гладкая
Электропроводность	Незначительная	Незначительная

**Заключение:** Продукт соответствует ТУ 28.29.12-001-91904635-2017.

\*Зависит от качества исходной воды

Начальник производства:



*Катаев М.Ю.*